

陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

水质检验报告

报告编号: 2023-W206

样品编号: 2023-W206

样品名称: 出厂水

检验类别: 生活饮用水

委托单位: 榆林高新区水务有限责任公司


报告发送日期: 2023年8月14日



陕西省城市供水水质监测网榆林监测站

检验报告

第1页/共3页

委托单位	榆林高新区水务有限责任公司		联系电话	13399227227
来样方式	委托检验 (送样)		检验类别	生活饮用水
样品数量	2.5L 塑料桶×1、250mL 灭菌瓶×1、 100 mL 试剂瓶 (加抗坏血酸) ×1		样品名称	出厂水
采样日期	2023 年 8 月 7 日		样品状态	适合检验
收样日期	2023 年 8 月 7 日		检验日期	2023.8.7~2023.8.10
报告日期	2023 年 8 月 14 日		样品编号	2023-W206
采样地点	一期 4 号泵		报告编号	2023-W206
检验依据	《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)			
检验方法	见检验结果表			
检验结论	<p>依据《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022), 对委托检验样品进行卫生安全评价。</p> <p>本次委托检验样品所检验项目检验结果符合《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)。</p>			
备注	本次检验结果仅适用于客户提供的样品			
编制	景涛	审核	王时雷	签发
签发日期	2023.8.14		 检验单位 (盖章) 榆林监测站	



陕西省城市供水水质监测网榆林监测站
检验报告

报告编号: 2023-W206

样品编号: 2023-W206

第 2 页/共 3 页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2023年8月7日
样品状态: 适合检验	样品类别: 委托检验(送样)
检验项目: 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等	检验完成日期: 2023年8月10日

检 验 结 果

序号	检测项目	检测方法	限值	检测结果	评价
水质常规指标					
微生物指标					
1	总大肠菌群/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 (2.3)	不应检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 (4.3)	不应检出	未检出	合格
3	菌落总数/(CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 (1.1)	100	5	合格
毒理指标					
4	砷/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (6.1)	0.01	0.0014	合格
5	镉/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (9.1)	0.005	<0.0005	合格
6	铬(六价)/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	0.05	<0.004	合格
7	铅/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (11.1)	0.01	<0.0025	合格
8	汞/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (8.1)	0.001	0.0001	合格
9	氰化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	0.05	<0.0020	合格
10	氟化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (3.2)	1.0	0.3	合格
11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (5.3)	10	0.93	合格
12	三氯甲烷/(mg/L)	GB/T 5750.10-2006 (1)	0.06	0.0201	合格
感官性状和一般化学指标					
13	色度(铂钴色度单位)/度	GB/T 5750.4-2006 (1.1)	15	<5	合格
14	浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	1	0.02	合格
15	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3.1)	无异臭、异味	无	合格
16	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4.1)	无	无	合格
17	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	不小于6.5且 不大于8.5	7.52	合格
18	铝/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.2	0.054	合格
19	铁/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.3	<0.0045	合格



陕西省城市供水水质监测网榆林监测站
检验报告

报告编号: 2023-W206

样品编号: 2023-W206

第3页/共3页

样品名称: 出厂水	接样日期: 2023年8月7日
样品状态: 适合检验	样品类别: 委托检验(送样)
检验项目: 总大肠菌群、大肠埃希氏菌等	检验完成日期: 2023年8月10日

检 验 结 果

序号	检测项目	检测方法	限值	检测结果	评价
20	锰/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	0.1	<0.0005	合格
21	铜/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	1.0	<0.009	合格
22	锌/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	1.0	<0.001	合格
23	氯化物/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (2.2)	250	24.84	合格
24	硫酸盐/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (1.2)	250	93.06	合格
25	溶解性总固体/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	1000	563	合格
26	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (7.1)	450	234.4	合格
27	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	3	1.54	合格
28	氨(以N计)/(mg/L)	GB/T 5750.5-2006 (9.1)	0.5	0.06	合格
水质扩展指标					
毒理指标					
29	锑/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (19.1)	0.005	<0.0005	合格
30	硼/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (1.4)	1.0	0.168	合格
31	硒/(mg/L)	GB/T 5750.6-2006 (7.1)	0.01	<0.0004	合格
32	四氯化碳/(mg/L)	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	0.002	<0.0001	合格
感官性状和一般化学指标					
33	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	0.002	<0.002	合格
34	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	0.3	<0.10	合格

以下空白

